PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ALIMENTADOR:
CHAVES:

"SEU DIA TERMINA BEM QUANDO A SEGURANÇA ESTA INSERIDA NO SEU PROJETO"

DISTR.	QTDE./TIPO	ORGÃO

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

CLASSIFICACAO — ALTERAÇÕES

NOTAS :

- MÁXIMA RESISTÊNCIA NA MALHA DE TERRA DE 80 OHMS
- SECCIONAR E ATERRAR AS CERCAS EXISTENTES
- CONSTRUIR PROJETO CONFORME ND'S E POP'S CEMIG
- SEM IMPACTO AMBIENTAL

PROJETO	VISTO	VISTO	
DES.	APROV.	ASSIN. MATRICULA APROV.	
LEVAN.	DATA	ASSIN. MATRICULA DATA	

EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE RDP/RDI TRIFÁSICA PARA

ATENDER O BAIRRO QUEBRA TIGELA

NO MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA - MG

ESCALA: 1:1000

Nº PE/CE-NT

NS:

FOLHA Única

Ordem Interna

OBRA PARTICULAR

CEMIG- / OBRA PARTICULAR

Vistoria do Material Feita por:_____
Nº Pessoal:_____ Data ___/___/___

Liberado para Início da Construção até:___/___/___
por:_____ Nº Pessoal:_____

Obra Recebida em:___/___/___
por:_____ Nº Pessoal:_____

Enviado para Autorização em:___/___/___
por:_____ Nº Pessoal:_____

Projeto:

Liberado por:

Nº Pessoal:_____ Data ___/___/___

Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

C:\Users\Luz Mineira\Documents\Desktop\LICITAÇÃO\itamarandiba - 2018\PROJETO QUEBRA TIGELA.DWG